

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ



ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ GrundFos NK 65-315-A ΒΑΘΕ ή παρόμοιο
2.1. ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ Erhard DN150 PN10 με ανοιγ.βάκτρου ή παρόμοια
2.2.1. ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΓΕΜΑΚ ελαστ.έμφραξης F4 DN 80 PN16 ή παρόμοια
2.2.2. ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΓΕΜΑΚ ελαστ.έμφραξης F4 DN150 PN16 ή παρόμοια
2.2.3. ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΓΕΜΑΚ ελαστ.έμφραξης F4 DN200 PN16 ή παρόμοια
2.3. ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΕΜΑΚ ελαστ.έμφραξης DN 65 PN16 ή παρόμοια (HYDROSTOP)
2.4. ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΕΜΑΚ AS-A/Y-20 ανάντισης πλήρωσης DN 80 PN16 ή παρόμοια
2.5. ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΕΜΑΚ AS-A/Y-35-10 πρόσληψης πλήρωσης DN 80 PN16 ή παρόμοια
2.6. ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΕΜΑΚ AS-A/Y-40 ελέγχου αντίλιας & αντεπ/ψης DN200 PN16 ή παρόμοια
2.7. ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΕΜΑΚ AS-A/Y-70 ελέγχου ελάχιστο παροχής DN200 PN16 ή παρόμοια
2.8. ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΓΕΜΑΚ AS-B-200 DN 80 PN16 ή παρόμοιος
2.9. ΦΙΛΤΡΟ ΓΕΜΑΚ Y DN200 PN16 ή παρόμοιο
3.1. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΟΣΗΣ DN 80 PN16
3.2. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΟΣΗΣ DN150 PN16
3.3. ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΟΣΗΣ DN200 PN16
4.1. ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ
4.1.1. ΚΑΜΠΤΥΛΗ 3"
4.1.2. ΚΑΜΠΤΥΛΗ 8"
4.2. ΚΑΜΠΥΛΕΣ INOX
4.2.1. ΚΑΜΠΤΥΛΗ 3"
4.2.2. ΚΑΜΠΤΥΛΗ 6"
4.2.3. ΚΑΜΠΤΥΛΗ 10"
5.1. ΣΥΣΤΟΛΗ 4"X2 ½"
5.2. ΣΥΣΤΟΛΗ 4"X3"
5.3. ΣΥΣΤΟΛΗ 6"X3"
6.1. ΤΑΥ
6.1.1. ΤΑΥ 8"X4"
6.1.2. ΤΑΥ 8"X8"
6.2. ΣΤΑΥΡΟΣ
6.2.1. ΣΤΑΥΡΟΣ 8"X4"
7.1. ΠΛΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΓΕΜΑΚ DN150 PN16 με αναλογική κάρα , RS 262, RS 485, GSM ή παρόμοιο
7.2. ΠΛΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΓΕΜΑΚ DN200 PN16 με αναλογική κάρα, RS 262, RS 485, GSM ή παρόμοιο
8.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
8.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Χ/Τ)
9. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (Μ/Σ)
10. ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ (Μ/Τ)
11. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (ΗΖ) 400 KVA 380V
12. ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CO2 (12 Kgr)
13. ΓΕΡΑΝΟΣΕΦΥΡΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΗΖ
14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
15.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ MAX FRANK Φ150 ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΡΟΜ ή παρόμοιο
15.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ MAX FRANK Φ250 ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΡΟΜ ή παρόμοιο
15.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ MAX FRANK Φ250 ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΡΟΜ ή παρόμοιο
15.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ MAX FRANK Φ300 ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΡΟΜ ή παρόμοιο
16. ΕΠΤΟΙΧΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ INTECH PW700-1050 ή παρόμοιο

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ "Α"



ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ



ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : **ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : **Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ"

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

Θέμα Σχεδίου :
Κεντρικό αντλιοστάσιο Βάλτου -
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις -
Γειώσεις -
Αντικεραυνική Προστασία

Στάδιο Μελέτης:	ΥΔΡ
Αριθμός Σχεδίου:	Η1
Όνομα αρχείου:	32/12
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 50	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Διδυμότειχο 31 / 07 / 20 12
Η Συντάξασα

Χατζηπαύλου Μάλαμα
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ

Διδυμότειχο 31 / 7 / 20 12
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Παναγιώτης Γουρίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ'αριθ. .....
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου